



康耐德
KonNaD

C2000 E1M1

Mini 型 RS485/TTL 转 TCP/IP 模块

使用说明

目 录

第 1 章 总体介绍.....	3
1.1 功能介绍.....	3
1.2 技术参数.....	5
第 2 章 设备实物图.....	6
第 3 章 开关和引脚.....	7
第 4 章 C2000 Software 设置.....	8
4.1 虚拟串口管理程序.....	8
4.1.1 使用快速设置进行设置.....	8
4.1.2 使用设置进行设置.....	11
4.1.3 使用批量设置进行通讯.....	20
4.1.4 延时补偿.....	20
4.2 C2000 设置程序.....	21
4.2.1 使用快速设置进行设置.....	21
4.2.2 使用设置进行设置.....	22
4.2.3 使用批量设置进行设置.....	24
4.3 IE 浏览器设置（需知道转换器 IP 地址）.....	25
4.4 网络测试程序.....	29
4.4.1 TCP Client 模式.....	29

4.4.2 TCP Server 模式.....	30
4.4.3 UDP 模式.....	31
4.5 串口测试程序.....	33
第 5 章 产品保修卡.....	34

第 1 章 总体介绍

1.1 功能介绍

C2000 E1M1 是具有高性价比且稳定可靠的串口设备嵌入式联网模块，它提供 RS-485 和 TTL 串口到 TCP/IP 网络和 TCP/IP 网络到 RS-485 和 TTL 串口数据透明传输，它可以使设备立即具备联入 TCP/IP 网络的功能。

C2000 E1M1 向上提供 10M 以太网接口，向下提供 1 个标准 RS-485 和 TTL 串行口，通讯参数可通过多种设置方式设置。C2000 E1M1 可广泛应用于 PLC 控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED 信息显示设备和 CNC 管理等。

特点：

- 具有 TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式；
- 用户基于网络软件，不需要做任何修改就可以与 C2000 E1M1 通讯；
- 通过安装我们免费提供的虚拟串口软件，用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与 C2000 E1M1 通讯。
- 对于需要开发软件的用户，我们免费提供通讯动态库、设置动态库或 OCX 控件；
- 通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置；
- 低消耗设计，无需散热装置；
- 双看门狗设计，稳定性高。

a) 本产品有以下三种工作模式：

1. 作为 TCP 服务器，转换器上电后在指定的 TCP 端口等待数据服务器的连接请求，数据服务器在需要与转换器通讯的时候，向转换器的监听端口请求建立 TCP 连接，连接建立后，数据服务器可以随时向转换器发送数据，转换器也可以随时将数据发送到数据服务器，在完成指定的通讯后，数据服务器可以主动要求断开连接，否则连接一直保持。

2. 作为 TCP 客户端，转换器上电时会主动向服务器请求连接，直到 TCP 连接建立为止，并且连接一旦建立将一直保持，连接建立后，数据服务器可以随时向转换器发送数据，转换器也可以随时将数据发送到数据服务器。

3. UDP 方式，当 C2000 工作在“UDP”模式时，它能接收所有的 IP 地址和端口发过来的数据，但只将返回的数据发送给指定的 IP 地址和端口。

b) 应用软件可使用三种方式与转换器通讯：

1. 通过本公司开发的虚拟串口管理程序，将网络数据重定向到虚拟串口，然后从虚拟串口读取数据。


2. 用本公司开发的控件 EDSockServer.ocx(或动态库 EDSockServer.dll)。

3. 使用 Socket 进行通讯。

1.2 技术参数

系统	CPU	8-bit MCU
	RAM	32KB
	Flash	32KB
LAN	速率	10Mbps
	接口	RJ45
串口	RS-485	485+, 485-, GND
	TTL	TXD , RXD , RTS , CTS , GND
串口通信参数	效验	None , Even , Odd , MARK , SPACE
	数据位	8
	停止位	1、2
	流量控制	RTS/CTS, XON/XOFF, None
	速率	1200bps~115200bps
软件特点	协议	ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, HTTP
	操作模式	TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接
	设置	C2000 设置程序、Web 浏览器、设置动态库、串口设置（可选）
	提供软件	虚拟串口软件、C2000 设置程序、串口调试工具、网络设置程序、EDSockServer.OCX、EDSockServer.DLL、设置动态库以及 VB、VC、BC、Delphi 的示例代码
	驱动支持	Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/7 32 位
电源需求	电源规格	5VDC, ±5%
	电流	最大电流小于 100mA
环境	操作温度	0°C~70°C
	储存温度	-60°C~125°C
	湿度	5~95%RH, 不凝露
其他	定位孔间距	58.42*34.036 mm
	定位孔直径	3.5 mm
	尺寸	66.55*44.25mm

第 2 章 设备实物图



第 3 章 开关和引脚

SW1 定义

位置	状态	定义
白线外	On	使用出厂设置工作
白线内	Off	使用用户配置工作

SW2 定义

位置	状态	定义
白线内	On	写保护不能更改参数
白线外	Off	常规状态可以更改参数

引脚定义

J5(引脚序号)	功能名称
1	+5V 电源
2	RTS(请求信号发送端)
3	CTS(清除信号发送端)
4	TXD(串口发送端)
5	RXD(串口接收端)
6	GND (电源负极)

J6(引脚序号)	功能名称
1	+5V 电源
2	RTS(请求信号发送端)
3	CTS(清除信号发送端)
4	485+
5	485-
6	GND (电源负极)

第 4 章 C2000 Software 设置


如果用户的软件是串口通信，只需要使用到“虚拟串口管理程序”来设置；如果用户的软件是 TCP/IP 方式通信，可以使用“C2000 设置程序”或“IE 浏览器”进行设置。

4.1 虚拟串口管理程序

本程序使用户更直观方便地管理 C2000。可对 C2000 进行设置、数据转发和监视操作；打开程序主界面之后，选择“搜索 C2000”，程序会自动搜索出当前网络中所有的 C2000。

4.1.1 使用快速设置进行设置

“快速设置”功能只对单个 C2000 有效。选中可设置的 C2000，点击“快速设置”按钮，会自动弹出如下对话框，如下图：



点确定后，C2000 被设为“**TCP Client**”工作模式，服务器 IP 为本机 IP，端口号为 **8000**，其他参数均为默认。


如果勾选“自动获得 IP 地址”，那么此 C2000 所在网段当中的 DHCP 服务器将为其自动分配 IP 地址，但仍需手动设置上本网段默认网关；否则，需要为其指定 IP 地址和子网掩码。

通过上面的操作对 C2000 设置好了参数，那么就需要选择一个或多个虚拟串口来通讯。这样用户基于串口通讯的软件就无需修改即可使用。它有两种选择方式：

i、所有 C2000 串口映射到一个虚拟串口上



ii、可为每个 **C2000** 单独配置一个 **COM** 口，或为几个 **C2000** 配置一个 **COM** 口。



选择好串口后，点击开始转发，如下图：




到此就完成了快速设置转发的过程，用户软件就可以运行操作了。您也可以选择“设置”进行详细设置。

4.1.2 使用设置进行设置


在这里可以更改 C2000 的具体参数，比如名字、IP 地址、子网掩码、网关、DNS、工作模式和串口参数等设置。具体如下图：



下面介绍 **TCP Client** 工作模式的转发，步骤如下：



若选择“自动获得 IP”，C2000 所在网段当中的 DHCP 服务器将会为其自动分配 IP 地址和掩码，但仍需手动设置上本网段默认网关；否则，需要为其指定 IP 地址和掩码。网关即为 C2000 所在网络的网关的 IP 地址。




工作方式：选择“TCP Client”。

C2000 端口：与其他网络设备通讯时，C2000 采用的 TCP 端口。**注意：**该端口不能为 **80**。

服务器的 IP：当设置为 TCP Client 方式时，与 C2000 通信的服务器 IP 地址。可通过“本机 IP”来获得电脑的 IP 地址，并将它设置为服务器 IP。

服务器端口：当设置为 TCP Client 方式时，与 C2000 通信的服务器所采用的 TCP 端口。

点击“高级设置”按钮，设置当前选中 C2000 串口的转发原则，一般情况下不需要修改。如下图所示：




字节间隔超时： C2000 从串口收到字节后，在“字节间隔超时”过后，还没有从串口收到下一个字节，C2000 将收到的数据发送到网络上，推荐修改范围为 0~100ms。。

最大帧长度： C2000 从串口收到的数据量等于此长度时向网络发送这些数据，推荐值 1000 字节。

只要满足了（字节间隔超时）或（最大帧长度）其中的任何一个条件，C2000 就会把数据发送到网络上去。

通过上面的操作对 C2000 设置好了参数，那么就需要选择一个或多个虚拟串口来通讯。这样用户基于串口通讯的软件就无需修改即可使用。它有两种选择方式：

i、所有 C2000 串口映射到一个虚拟串口上

ii、可为每个 C2000 单独配置一个 COM 口，或者为几个 C2000 配置一个 COM 口。



选择好串口后，点击开始转发，如下图：

公司地址：深圳市福田区彩田路中银大厦 A 座 16 层
联系电话：0755-88865168 传真：0755-88868198




监听端口只有与服务器端口（在串口参数设置里面）匹配了才能正常转发，否则会失败。到此 TCP Client 模式的转发已经完成，开启用户软件，选择相应的串口就可以进行通讯了。

下面介绍说明 **TCP Server** 工作模式的转发，操作步骤如下：



若选择“自动获得 IP”，C2000 所在网段当中的 DHCP 服务器将会为其自动分配 IP 地址和掩码，但仍需手动设置上本网段默认网关；否则，需要为其指定 IP 地址和掩码。但是在作为 **TCP server** 模式下，不建议通过 DHCP server 来获取网络参数，因为这样

C2000 获取到的 IP 地址将不方便查询。网关即为 C2000 所在网段的网关的 IP 地址。



工作方式：选择“TCP Server”。

C2000 端口：与其他网络设备通讯时，C2000 采用的 TCP 端口。**注意：该端口不能为 80。**

点击“高级设置”按钮，设置当前选中 C2000 串口的转发原则，如下图所示：





字节间隔超时：C2000 从串口收到字节后，在“字节间隔超时”过后，还没有从串口收到下一个字节，C2000 将收到的数据发送到网络上，推荐修改范围为 0~100ms。

最大帧长度： C2000 从串口收到的数据量等于此长度时向网络发送这些数据，推荐值 1000 字节。

只要满足了（字节间隔超时）或（最大帧长度）其中的任何一个条件，C2000 就会把数据发送到网络上。


前面设置好了串口参数后，还需要建立 C2000 为服务器的通讯，步骤如下：






通过上面的操作对 C2000 设置好了参数，那么就需要选择一个或多个虚拟串口来通讯。这样用户基于串口通讯的软件就无需修改即可使用。它有两种选择方式：


i、所有 C2000 串口映射到一个虚拟串口上



ii、可为每个 **C2000** 单独配置一个 **COM** 口，或为几个 **C2000** 配置一个 **COM** 口。



选择好串口后，点击**开始转发**，如下图：




到此 TCP Server 模式的转发已经完成，开启用户软件，选择相应的串口就可以进行通讯了。

4.1.3 使用批量设置进行通讯

设置菜单栏中的“批量设置”功能只有在选中两个或两个以上相同型号但 **MAC 地址** 不同的 C2000 时才有效。可通过按住“Ctrl”键单击选中要批量设置的 C2000，选择设置菜单中的批量设置即可对多个 C2000 同时设置。

4.1.4 延时补偿

由于使用 C2000 放在不同的网络时会有网络延时，通过它可以将这些时间补偿回来。仅在 windows2000 及以后版本有效，界面如下图：



建议：仅当用户应用程序出现“读超时”时，才需要考虑使用延时补偿。

推荐使用补偿方式 1，延时补偿时间建议设置为 0—1000 毫秒。当在一些大型网络、公网或网络状态不好的情况时，可以适当将延时补偿设置的长一些（最大为 2000ms）。

4.2 C2000 设置程序

C2000 设置程序是用设置动态库开发的。首先搜索到要设置的 C2000 设备，双击进入设置。


4.2.1 使用快速设置进行设置

只对单个 C2000 有效。




如果勾选“自动获得 IP 地址”，那么此 C2000 所在网段当中的 DHCP 服务器将为其自动分配 IP 地址，但仍需手动设置上本网段默认网关；否则，需要人为指定 IP 地址。C2000 被默认设置为“TCP Client”方式，服务器 IP 默认为本机 IP，其他参数也均为默认，到此已经完成了设置。


4.2.2 使用设置进行设置



下面介绍 **TCP Client** 工作模式，操作步骤如下：



在“C2000 网络参数”栏，可以使用“自动获得 IP 地址”，也可以对其指定 IP 地址、子网掩码和 DNS 服务器，网关即为 C2000 所在网络的网关的 IP 地址。



工作方式：选择“TCP Client”。

C2000 端口：与其他网络设备通讯时，C2000 采用的 TCP 端口。**注意：该端口不能为 80。**


服务器的 IP：当设置为 TCP Client 方式时，与 C2000 通信的服务器 IP 地址。可通过“本机 IP”来获得电脑的 IP 地址，并将它设置为服务器 IP。

服务器端口：当设置为 TCP Client 方式时，与 C2000 通信的服务器所采用的 TCP 端口。

使用“虚拟串口”或“EDSockServer 控件”：当使用虚拟串口通信或者使用 EDSockServer 控件或者动态库时，需要选中。

串口参数：要与设备的串口参数一致。

点击“高级设置”按钮，设置当前选中 C2000 串口的转发原则，一般情况下不需要修改。如下图所示：



字节间隔超时：C2000 从串口收到字节后，在“字节间隔超时”过后，还没有从串口收到下一个字节，C2000 将收到的数据发送到网络上，推荐修改范围为 0~100ms。

最大帧长度：C2000 从串口收到的数据量等于此长度时向网络发送这些数据，推荐值 1000 字节。

只要满足了（字节间隔超时）或（最大帧长度）其中的任何一个条件，C2000 就会把数据发送到网络上去。

如果想用 **TCP Server** 工作方式，只需要把 **TCP Client** 改成 **TCP Server** 即可，其它设置步骤基本一致。

4.2.3 使用批量设置进行设置

设置菜单栏中的“批量设置”功能只有在选中两个或两个以上相同型号但 **MAC 地址** 不同的 C2000 时才有效。可通过按住“Ctrl”键单击选中要批量设置的 C2000，选择设置菜单中的批量设置即可对多个 C2000 同时设置。

4.3 IE 浏览器设置（需知道转换器 IP 地址）

操作方法：在地址栏中输入转换器的 IP 地址（假如 C2000 的 IP 为 10.1.1.10）。



在以上界面中输入密码（当无密码或者 SW 为 ON 时，不用输入），点 “Login”。

Welcome to C2000 Plus system

Change Password

Config C2000 Plus

Apply Configuration

上图中共有三个按钮功能介绍如下：

“**Change Password**”：点击该按钮进入修改设置密码的界面。

“**Config C2000 Plus**”：点击该按钮进入 C2000 网络和串口参数修改界面。

“**Apply Configuration**”：点击该按钮退出设置界面，并使转换器应用新的设置。

进入修改设置密码界面如下：

Change system password

Old password:

New password:

Confirm :

Modify

Return

公司地址：深圳市福田区彩田路中银大厦 A 座 16 层

联系电话：0755-88865168 传真：0755-88868198

如上图，在 Old password 中输入原来的密码（当 SW 拨到 ON 时不用输入）。在 New password 中输入新密码；在 Confirm 中重复输入新密码；然后点击“modify”，完成修改密码。

进入 C2000 网络和串口参数修改界面如下：

Config C2000 Plus System

Net Parameter

MAC address:00 09 F6 01 02 0A

Automatic get IP address (DHCP)

C2000 IP address:10.1.1.35 Mask:255.0.0.0

Gateway:0.0.0.0

Workstyle:TCP Client

C2000 port:8000

Server IP address:10.1.1.1 Server port:8000

Socket Communication:

Proxy

Proxy server IP:10.1.1.1 Proxy server port:5000

COM Parameter

Baudrate:115200 Databit:8 Parity:None Stopbit:1

Least send time:0 ms (range 0~65535)

Least send bytes:0 byte (range 0~1000)

CTS/RTS flow control

Xon/Xoff flow control

----- Config ----- Return -----

各设置项具体含义如下：

“MAC address”：为转换器的 MAC 地址，它可以唯一的标识一个转换器，在使用虚拟串口时可能会用到该参数。

“ Automatic get IP address (DHCP)”：未选中为“”，选中为，选中该项表示 C2000 通过 DHCP 协议自动获得 IP 地址，但仍需手动设置上本网段默认网关；不选中该项表示 C2000 使用静态 IP 地址，你必须为模块指定 IP 地址和掩码。

“C2000 IP address”：在此项中输入 C2000 所使用的 IP 地址；当选中“ 通过 DHCP 自动获得 IP 地址”时，该项被忽略。

“Mask”：在此项中输入 C2000 所使用的 IP 地址对应的掩码；当选中“ 通过 DHCP 自动获得 IP 地址”时，该项被忽略。

“**Gateway**”：在此项中输入 C2000 所在网络的网关的 IP 地址。

“**Workstyle**”：在此项中可以指定该 C2000 的工作方式。C2000 共有三种工作方式：“TCP 客户端”、“TCP 服务器”和“自动”。

●当 C2000 工作在“TCP 客户端”方式时，转换器不断向数据服务器请求连接，直到 TCP 连接建立，并且连接一旦建立将一直保持，连接建立后，数据服务器可以随时向转换器发送数据，转换器也可以随时将数据发送到数据服务器；

●当 C2000 转换器工作在“TCP 服务器”方式时，转换器上电后在指定的 TCP 端口等待数据服务器的连接请求，数据服务器在需要与转换器通讯的时候，向转换器的监听端口请求建立 TCP 连接，连接建立后，数据服务器可以随时向转换器发送数据，转换器也可以随时将数据发送到数据服务器，在完成指定的通讯后，数据服务器可以主动要求断开连接，否则连接一直保持。

“**C2000 port**”：在此项中输入 C2000 在“TCP 服务器”的监听端口，转换器在此 TCP 端口上监听数据服务器的连接请求。**注意：该端口不能为 80。**

“**Server IP address**”：在此项中输入数据服务器的 IP 地址。当 C2000 工作在“TCP 客户端”方式时，转换器主动向这个 IP 地址请求建立 TCP 连接。

“**Server port**”：在此项中输入数据服务器的监听端口，数据服务器在这个 TCP 端口上等待 C2000 的连接请求。

“ **Socket Communication**”：未选中为“”，选中为。未选中该项时，转换器与数据服务器上用户程序的通讯通过虚拟串口或控件 EDSockServer.ocx 进行；选中该项时，转换器与数据服务器上用户程序的通讯使用 Socket 进行。

“ **Proxy**”：未选中为“”，选中为。选中该项时，C2000 与数据服务器的网络通讯需要通过代理服务器，选中该项时，必须正确输入代理服务器 IP 和代理服务器端口。

“**Proxy server IP**”：当选中“使用代理服务器”时，在该项中输入代理服务器的 IP 地址。

“**Proxy server port**”：当选中“使用代理服务器”时，在该项中输入代理服务器的代理端口。

“**Baudrate**”：在该项中选择 C2000 串口的波特率。

“**Databit**”：在该项中选择 C2000 串口的数据位。

“**Parity**”：在该项中选择 C2000 串口的校验方式。

“**Stopbit**”：在该项中选择 C2000 串口的停止位。

“**Least send time**”：C2000 从串口收到字节后，在“字节间隔超时”过后，还没有从串口收到下一个字节，C2000 将收到的数据发送到网络上，推荐修改范围为 0~100ms。

“**Least send bytes**”：C2000 从串口收到此数量的数据时向网络发送这些数据，推荐值 1000 字节。

C2000 只要满足了（字节间隔超时）或（最大帧长度）其中的任何一个条件，C2000 就会把数据发送到网络上去。

“ **CTS/RTS flow control**”：未选中为“”，选中为。选中该项时，C2000 串口通讯使用 RTS/CTS 硬件流量控制。

“ **Xon/Xoff flow control**”：未选中为“”，选中为。选中该项时，C2000 串口通讯使用 XON/XOFF 软件流量控制。

在前面已经设置好了参数后，点击“Config”完成参数保存，但是转换器并没有应用刚才的设置，需要点击“Return”返回主菜单，然后点击“Apply Configuration”，C2000 会自动复位应用新的配置效，如下图：

Exit system succeeded!

4.4 网络测试程序

网络测试程序是用通讯动态库开发的。首先，打开网络测试程序，则弹出下图：



4.4.1 TCP Client 模式

设置了 C2000 为“TCP Client”模式，那么此时应点击“开始监听”按钮，在“IP 地址”栏中输入您电脑的 IP 地址。



点击“确定”按钮，网络测试程序设置完成。弹出如下窗口：

公司地址：深圳市福田区彩田路中银大厦 A 座 16 层
联系电话：0755-88865168 传真：0755-88868198




4.4.2 TCP Server 模式

设置了 C2000 为“TCP Server”模式，那么此时应点击“请求连接”按钮，在“IP 地址”栏中输入您 C2000 的 IP 地址。如下图：




点击“确定”按钮，网络测试程序设置完成。弹出如下窗口：



4.4.3 UDP 模式



连接类型: 选用“UDP”，程序自动切换到UDP视图。



① 如果是接收数据则需要开始监听(发送数据的系列控件处于禁用状态), 执行“开始监听”: 弹出“本地 IP 及端口号”窗口, 设置本地的 IP 和用来监听的端口号。如图:



② 如果需要发送数据则需要建立连接。执行“请求连接”：弹出“对方 IP 及端口”窗口，设置要连接对方的 IP 及端口。如下图：



设置正确，建立连接成功，此时则可以收发数据了。

4.5 串口测试程序

串口测试工具是用来发送和接收 COM 口的数据。打开电脑串口，设置串口参数就能收发数据了。

第 5 章 产品保修卡

尊敬的用户：


感谢您购买和使用本公司的产品！

您所购买的产品在正常使用产品的情况下，凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题，自购买之日期提供免费换新与保修服务（具体参见产品保修、换新表格）。凡是由于用户不按本产品说明书要求，自行安装、拆卸或不正确使用而造成的损坏本公司提供维修，但收取适当维修费。

保修条例：

1. 自购买产品之日起，在正常使用的情况下（由公司授权技术人员判定），对发生故障的产品进行免费维修或换新(具体时间参考保修、换新表格)。
2. 在保修期内曾经由我公司以外的维修人员修理或更改过的产品、或安装不当、输入电压不正确、使用不当、意外事件或自然灾害等原因引起的故障的产品不属于换新、保修范围。
3. 在接受保修服务前，需要客户出示保修卡或购买发票来证明产品购买日期。无法确认日期的将不予保修。
4. 经我公司换新或维修后的产品有 90 天保修期。
5. 所有换新、保修或维修的产品，用户承担运费和运送时的风险。
6. 超过保修期或不符合保修条件的产品，本公司提供收费维修。
7. 和本保修条款发生冲突的其他口头承诺等，参照本保修条款执行。
8. 我公司在产品制造、销售及使用上所担负的责任，均不应超过产品的原始成本。本公司不承担任何连带责任。
9. 本条款的解释权归本公司所拥有。

网线制作线序图：



说明：

- 1、C2000 连交换机时，请使用直连网线；
- 2、C2000 与电脑直连时，请使用交叉网线。

保修、换新表格

	带外壳产品	不带外壳产品	电源
换新	3 个月内换新	1 个月内换新	
保修	5 年内保修	1 年内保修	一年内保修